



# **VOORKOMEN VAN VUUR** IS JOUW NATUUR

CHECKLIST VOOR  
ZORGINSTELLINGEN



1

## Gebouwenonderhoud

Ja

Nee

N.v.t

Worden goten en platte daken van gebouwen ten minste in het voor- en najaar vrijgemaakt van brandbaar materiaal, zoals bladeren en naalden?

☐☐☐

Is brandbare begroeiing en zijn brandbare objecten binnen een straal van 3 tot 5 meter rondom gebouwen verwijderd? Voorbeelden van brandbare vegetatie zijn naaldbomen, coniferen, heide, takken, droge bladeren en plantresten.

☐☐☐

Is brandbare begroeiing vervangen door minder brandbare varianten zoals loofbomen, hortensia's en liguster? Vermijd planten met een hoog olie- of vetgehalte, zoals rododendron of duindoorn.

☐☐☐

Zijn afvalcontainers, propaantanks, energieopslagsystemen (EOS) en transformatorhuisjes vrij van brandbare begroeiing en andere brandbare materialen binnen een straal van 3 tot 5 meter?

☐☐☐

Ja

Nee

N.v.t

Zijn naaldbomen en coniferen minimaal 5 meter teruggesnoeid vanaf gebouwen? Bij aanleg van nieuwe tuinen plant u naaldbomen en coniferen op minimaal 10 meter afstand van het gebouw.

☐ ☐ ☐

Wordt naaldbout regelmatig uitgedund en worden de onderste takken tot een hoogte van ten minste 2 meter verwijderd (kronen)?

☐ ☐ ☐

Is er sprake van een gevarieerde vegetatie op het terrein? Zo niet, overweeg dan om verschillende plantenvarianten aan te planten.

☐ ☐ ☐

Is brandbare vegetatie zoveel mogelijk vervangen door minder brandbare soorten, zoals loofbomen, -struiken? Vermijd wederom rododendron en duindoorn.

☐ ☐ ☐


Wordt de vegetatie op het terrein regelmatig gecontroleerd, inclusief de afstand tot gebouwen?

☐ ☐ ☐

Is brandbare begroeiing rondom composthopen tot minimaal 3 meter verwijderd en worden deze hopen voldoende vochtig gehouden? Houd ook rekening met andere risicoplekken zoals gastanks, afvalstations, transformatorhuisjes, barbecues en vuurkorfplaatsen.

☐ ☐ ☐

Wordt onderbegroeiing bij naaldbomen weggehaald om zogenoemde 'brandtrappetjes' te voorkomen?


☐ ☐ ☐

Is er een natuurbrandveilige zone rondom het terrein aangelegd van minder brandgevoelige vegetatie of van niet-brandbaar materiaal (bijv. grind, stenen) om uitbreiding van brand te beperken?

☐ ☐ ☐

3

## Onderhoud

Ja

Nee

N.v.t

Worden plantenresten en groenafval opgeruimd, ook onder struiken en bomen?

Let op: dennenappels zijn zeer brandbaar en kunnen bij hitte wegspringen.

☐☐☐

Wordt ook ander groenafval, zoals gemaaid gras, in droge periodes opgeruimd? Droog groenafval kan in brand vliegen bij droogte.

☐☐☐

Worden bomen en struiken langs paden, wegen en erfgrenzen regelmatig gesnoeid en uitgedund?

☐☐☐

4

## Bluswatervoorziening

Ja

Nee

N.v.t

Zijn op het gehele terrein blusmiddelen beschikbaar voor het bestrijden van beginnende branden?

Voorzie in tuinslangen met voldoende lengte, sproeiers en eventueel emmers met water.

☐☐☐

Zijn er aanvullende bluswatervoorzieningen aanwezig, zoals watertanks, vijvers, geboorde putten of zwembaden?

Is hierover advies gevraagd aan de brandweer?

☐☐☐

Zijn de eventuele aanvullende bluswatervoorzieningen zichtbaar, goed bereikbaar en bekend bij de brandweer?

☐☐☐

5

## Ontsluiting en bereikbaarheid

Ja

Nee

N.v.t

Is de routing op het terrein duidelijk zichtbaar voor bezoekers en hulpdiensten?

☐☐☐

Zijn alle gebouwen voorzien van een goed zichtbaar nummer?

☐☐☐

Kan het terrein via meerdere routes verlaten worden (per auto, te voet of met de fiets)?

☐☐☐

Kan een elektrische slagboom/hek in geopende stand vastgezet worden? Zo kunnen gasten snel van het park af bij een ontruiming.

☐☐☐


Als meerdere ondernemingen gebruikmaken van dezelfde ontsluitingswegen is er dan overleg geweest met gemeente, politie en brandweer voor een gezamenlijk verkeersplan bij ontruiming?

☐☐☐

Is de infrastructuur geschikt voor toegang door hulpdiensten (minimaal 3,5 meter breed, 4,2 meter hoog, aslast minimaal 12 ton)?

☐☐☐

Biedt de toegangsweg naar het terrein voldoende ruimte voor hulpdiensten om elkaar te passeren? Zorg zo nodig voor passeerstroken of eenrichtingsroutes.

☐☐☐

6

## Vorbereiding en training

Ja

Nee

N.v.t

Zijn plannen afgestemd met nabijgelegen ondernemingen en hulpverleningsdiensten?

☐☐☐

Is er een eigen crisisorganisatie die kan optreden bij een calamiteit, zoals een natuurbrand?

☐☐☐

Zijn afspraken en scenario's vooraf besproken met de hulpdiensten?

☐☐☐

Weet het voltallige personeel (niet alleen de BHV'ers) wat te doen bij een (natuur)brand?

☐☐☐

Hebben medewerkers instructies en opleiding gekregen om adequaat te handelen bij calamiteiten?

☐☐☐

7

## Ontruiming

Ja

Nee

N.v.t

Zijn er verzamel- en/of opvanglocaties aangewezen, inclusief informatieborden?

☐☐☐

Is er in het ontruimingsplan het scenario 'natuurbrand' opgesteld en gedeeld met het personeel? Is het ontruimingsplan actueel, inclusief plattegrond, routes, taken, communicatiemiddelen en noodnummers?

☐☐☐

Wordt het ontruimingsplan jaarlijks geëvalueerd en besproken met personeel?

☐☐☐

Is er een alternatief mogelijk als ontruimen niet meer mogelijk is?

☐☐☐

Is er een taakkaart beschikbaar, en is deze besproken met medewerkers?

Een taakkaart is een praktisch hulpmiddel waarin concreet en duidelijk staat wie wat moet doen bij een (dreigende) natuurbrand. Hierin staan bijvoorbeeld namen, functies, specifieke taken, actiemomenten, belangrijke telefoonnummer en soms een plattegrond.

Zijn de materialen voor ontruiming op een vaste plek opgeslagen en worden deze jaarlijks gecontroleerd?

Zijn opvanglocaties voorzien van noodzakelijke middelen, zoals apparatuur en voedselvoorraden?

Ja

Nee

N.v.t

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8

## Zorgcontinuïteitsplan

Is het ontruimingsplan omgezet naar een zorgcontinuïteitsplan? Hierin staat beschreven:

1. Wie er wel/niet worden verplaatst naar een andere locatie en waarom;
2. Welke hulpmiddelen de cliënten nodig hebben bij een ontruiming;
3. Hoe de cliënten worden begeleid tijdens de ontruiming;
4. Waar de cliënten worden opgevangen;
5. Hoe de voortgang van zorg op de opvanglocatie wordt georganiseerd en wat hiervoor nodig is;
6. Hoe (extra) personeel wordt gealarmeerd en ingezet;
7. Hoe omgegaan wordt met logistieke stagnatie, uitval van nutsvoorzieningen en ICT;
8. Hoe zo goed mogelijk kan worden teruggekeerd naar de normale situatie;

Ja

Nee

N.v.t

☐☐☐

9

## Communicatie met verwanten

Ja

Nee

N.v.t

Is er een Q&A opgesteld? Dit helpt om namens de organisatie eenduidige antwoorden te geven aan verwanten van cliënten.

☐☐☐

Ja

Nee

N.v.t

Wordt de website [www.brandweer.nl/natuurbrandvoorkomen](http://www.brandweer.nl/natuurbrandvoorkomen) gecommuniceerd?

☐☐☐

Ontvangt personeel structureel informatie over te nemen acties bij natuurbrand? Zij kunnen voorbeeldgedrag tonen aan verwanten en cliënten.

☐☐☐

Wordt ook de website [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) onder de aandacht gebracht, met materialen uit de landelijke preventiecampagne?  
Als zorgverlener kan je ook de organisatie aanmelden bij [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl).

☐☐☐

Wordt jaarlijks een schouw uitgevoerd voorafgaand aan het natuurbrandseizoen, samen met alle betrokken partijen, aan de hand van een checklist?  
De brandweer heeft een korte checklist beschikbaar, zodat zorginstellingen jaarlijks de belangrijkste punten kunnen nalopen om natuurbrand te voorkomen.

☐☐☐

VOORKOMEN  
VAN VUUR  
IS JOUW  
NATUUR